



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01890

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер CCBЭ RU.M064.H.01890

Сертификат действителен до 6 ноября 2019 г.

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ**  
удостоверяет соответствие  
**ПРОДУКЦИИ** (наименование изделия,  
тип, вид, марка и т.д.)

34 1100  
Код К-ОКП  
8504 00 0000  
Код ТН ВЭД

Трансформаторы серии ТМ, ТМГ, ТМэ, ТМГэ, ТМФ и ТМГФ  
мощностью 25 – 1000 кВА класса напряжения 10 кВ, изготавливаемые  
серийно по ТУ 16-93 ВГЕИ.672133.002ТУ

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52719 - 2007, климатического исполнения У1 и УХЛ1 по  
ГОСТ15150-69.

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

Открытое акционерное общество «Алтайский  
трансформаторный завод»  
(ОАО «АЛТТРАНС»)



656064, Алтайский край, г. Барнаул,  
Павловский тракт, 28

**Документы о стабильности производства:**

**Сертификат выдан на основании:**

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
Ассоциация «ЭНЕРГОСЕРТ» ИЦ высоковольтного электрооборудования ФГУП ВЭИ им. В.И.Ленина	Отчет № 095-О-2014 от 05.11.2014	РОСС RU.0001.21MB07

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

**СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):**

**Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ**

111250, Россия, Москва,  
Красноказарменная ул., 12



Президент

Генеральный директор

Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ**

Дата регистрации

6 ноября 2014 г.